



COMUNE DI RONCO CANAVESE

10080 - Piazza Municipio, 1
Tel. N° 0124 / 817.803

Provincia di Torino

C.F. 01487160010
Fax n° 0124 / 817.419

Prot. 2674

Ronco Canavese li - 3 NOV. 2018

Spett.le

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico

Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete

Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Marilena.barbaro@mise.gov.it

OGGETTO: Possibili criticità del servizio di distribuzione di energia elettrica causa eventi atmosferici – Comunicazioni

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico

A seguito del grave evento atmosferico verificatosi in data 29/10/2018 verso le ore 19,00 il Comune di Ronco Canavese ha subito ingenti danni tra i quali il crollo di un ponte sul Torrente Soana, la distruzione di migliaia di alberi di alto fusto, danni ai manti stradali ed ad altre infrastrutture del territorio su cui è ancora in corso un lavoro di ricognizione.

Si è inoltre verificata l'interruzione del servizio di distribuzione di energia elettrica su tutto il territorio Comunale a causa di guasti sulle linee di MT di Enel distribuzione.

Il ripristino del servizio di distribuzione sta avvenendo con notevole difficoltà ed interessa in modo differente diverse porzioni del territorio Comunale.

A seguito dell'evento dell'interruzione generale delle ore 19,00 circa del 29/10/2018, si sono verificate le seguenti riattivazioni/disattivazioni:

-Il Capoluogo di Ronco Canavese è stato rialimentato verso le ore 5,30 del 30/10/2018

-La zona alta di Ronco Canavese al confine con il Comune di Valprato Soana è stata rialimentata con un generatore posizionato nel Comune di Valprato Soana il giorno 30/10/2018 verso le ore 14,00. Purtroppo verso le ore 19,00 del 30/10/2018 veniva nuovamente interrotto il servizio nella zona Ronco alta fino alle ore 5.30 circa del 31/10/2018. Sempre il 31/10/2018 verso le ore 14,00 veniva nuovamente interrotto il servizio fino alle ore 16,00 circa.

Il giorno 01/11/2018 la corrente veniva erogata sempre con continue interruzioni (oltre 10 interruzioni) a causa del sottodimensionamento del generatore installato.

In data 02/11/2018 veniva nuovamente segnalato che la zona delle frazioni Crotto e Tiglietto di Ronco Canavese non erano ancora alimentate regolarmente in quanto la tensione era troppo bassa a causa di una linea interrotta.

Tutte le interruzioni ed i guasti si sono verificati sulle linee di Enel in MT e BT, mentre nessuna interruzione si è verificata a causa di problemi sulle linee di BT di proprietà del Comune di Ronco Canavese.

Pur comprendendo le difficoltà iniziali dovute ad un evento straordinario, non si capisce però come a distanza di quasi 4 giorni permangano ancora seri problemi nel servizio di distribuzione: occorre anche segnalare che detti problemi risulterebbero a volte causati solo da negligenza (ad esempio l'interruzione per carenza di gasolio nel generatore) o del fatto che sarebbe stato più efficiente alimentare le varie zone con più generatori e non con uno solo.

Da ultimo mi permetto di fare alcune considerazioni generali che è bene siano portate alla Vs cortese attenzione:

-Il Comune di Ronco Canavese è un piccolo distributore sul territorio e serve circa 500 utenti gestendo le linee in BT.

-E' evidente come negli ultimi anni sia stata chiara la volontà di portare alla chiusura i piccoli distributori obbligandoli ad una serie di adempimenti burocratici insostenibili, incomprensibili e chiaramente orientati a favorire la vendita di queste piccole realtà ai monopolisti del settore (ad esempio Enel nel nostro caso).

-Il Comune di Ronco Canavese ha con molte difficoltà sempre cercato di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti, non escludendo di avere in totale buona fede anche commesso degli errori burocratici, ma di una cosa il Comune di Ronco Canavese è sicuramente orgoglioso: il fatto che le interruzioni causate da problemi sulle proprie linee sono quasi inesistenti e, nel caso si verificano problemi, abbiamo mediamente un tempo di intervento massimo di 1 ora: ne deriva che molti utenti serviti da Enel nel Comune di Ronco Canavese vorrebbero passare al Comune di Ronco Canavese, ma ciò non è affatto semplice.

Il concessionario del Comune di Ronco Canavese è il Comune stesso, ma sul territorio Comunale anche Enel serve circa 500 utenti.

In base alla legislazione vigente dovrebbe esserci un unico distributore (o Enel o il Comune di Ronco Canavese) ma l'acquisto e/o cessione delle linee risulta essere alquanto complessa anche per le difficoltà di interfacciarsi con Enel.

Sicuramente, vedendo le modalità attuali di intervento da parte di Enel, mi sento di dire che se mai un giorno il Comune di Ronco Canavese fosse costretto a cedere le sue linee ad Enel, i primi a rammaricarsi sarebbero gli utenti del Comune di Ronco Canavese: spesso il piccolo, è migliore del grande soprattutto in termini di efficienza.

L'invito che mi permetto di rivolgere a questo spett. Le Ministero è quello di semplificare la normativa e gli adempimenti conseguenti: non si può richiedere ad un piccolo distributore di 500 utenti gli stessi adempimenti che si chiedono ad Enel o Iren o altri colossi, altrimenti è meglio dichiarare subito che queste piccole realtà devono morire.

Ringraziando vivamente per l'attenzione che vorrete porre alla presente, porgo Cordiali saluti.



IL SINDACO
(CROSASSO Dr. Danilo)